


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«28» ноября 2023 г., 71230061000208642486

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу с информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому
районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Тульской области**

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

обл Тульская, р-н Ефремовский, г Ефремов, ул Комсомольская, Дом 61, тел. 84874162393, e-mail: on.dipr-efremov2017@yandex.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Учетная карточка профилактического визита
(лист профилактической беседы)**

от «06» декабря 2023 г. № 2311/011-71/284/ПВЛПБ

1. Вид надзора:

Федеральный государственный пожарный надзор

(по наименованию федерального государственного надзора)

2. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕСБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 0", адрес
юридического лица: 301846, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, ЕФРЕМОВ, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛИЦА, 4А

(фамилия, имя и/или контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИП)

3. Профилактический визит проводился по адресу (местоположению):

обл Тульская, р-н Ефремовский, г Ефремов, ул Интернациональная, Дом 4а

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контроля, контролируемое лицо или наименование контролируемого лица, адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, и отношения в которых находится предприятие (организация или иное)

4. Обязательность профилактического визита:

Нет

(да/нет)

5. Форма проведения профилактического визита:

По месту осуществления деятельности


(по месту осуществления деятельности контролируемого лица - в формате визиток/формы визита)

6. Информация, доведенная до контролируемого лица:

1. Контролируемое лицо проинформировано о предъявляемых требованиях пожарной безопасности к эксплуатируемому объекту надзора, соответствия данного объекта критериям риска и рекомендуемым способам его снижения. Особое внимание обращено на необходимость оборудования и поддержания в работоспособном состоянии системы противопожарной защиты зданий и помещений, эксплуатируемых контролируемым лицом, соответствие путей эвакуации предъявляемым требованиям, а также наличие и исправность первичных средств пожаротушения. Разъяснены виды, содержание и интенсивность проводимых органами государственного пожарного надзора профилактических, контрольных (надзорных) мероприятий.

(указываются сведения, определенные частью 1 статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) муниципальных органов исполнительной власти Российской Федерации»)

Заместитель начальника ОНДиПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Тульской области (заместитель главного государственного инспектора Ефремовского, Каменского и Воловского районов Тульской области по пожарному надзору) Парфёнов Сергей Александрович



(должность, фамилия, имя и/или отчество должностного лица, проводившего профилактический визит)

(подпись)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«06» декабря 2023 г., 7123006100020876-588

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому, Каменскому и
Воловскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Тульской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Тульская, р-н Ефремовский, г Ефремов, ул Комсомольская, Дом 61, тел. 84874162393, e-mail: ndp@efremov2017@yandex.ru

(место размещения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от «06» декабря 2023 г. № 2312/011-71/86 ПНН**

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 0", адрес
юридического лица: 301846, ОБЛАСТЬ ТУЛЬСКАЯ, ЕФРЕМОВ, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛИЦА, 4А ПИН 7113009396

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (с родителем/родителем), их подконтрольного (подконтрольной) подразделения)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федеральных государственных контрольных (надзорных) мероприятий (муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. Анализ нарушений выявлен только на аналогичных объектах защиты.

(принадлежит списку, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, осуществляющего предостережение и (или) его размещение, характер и место нарушения обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. Нарушения не выявлены

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица

(принадлежит списку действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуальных предпринимателей и объектов работ как контролируемых при осуществлении государственного надзора)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 243-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований

и предлагаю:

1. Руководителю организации обеспечить наличие на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности) запорами (замками), обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

2. Руководителю организации своевременно организовывать и проводить работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающих исправное состояние указанных средств, а также хранить на объекте защиты техническую документацию на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пулеоналадочных испытаний указанных систем.

3. Руководителю организации вносить в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

4. Руководителю организации привлекать к выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения организации или индивидуальных предпринимателей, имеющих специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

5. Руководителю организации обеспечить объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

6. Руководителю организации вести учет наличия

периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

(указываются меры, которые необходимо принять контролирующему лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (плановый или внеплановый) в отношении контролируемого лица сведений и документа)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указываются ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник ОНДиПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Тульской области (главный государственный инспектор Ефремовского, Каменского и Воловского районов Тульской области по пожарному надзору) Маренков Николай Николаевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D6122A7907CDB514FCED8C14732B164F
Владелец: Маренков Николай Николаевич
Действителен с 11.11.2023 по 05.01.2025

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

3233103

Маренков Николай Николаевич - Начальник ОНДиПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Тульской области (главный государственный инспектор Ефремовского, Каменского и Воловского районов Тульской области по пожарному надзору) телефон: +74874162393, E-mail: ondipr-efre-nov2017@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале